

浜 環 政 第 90 号
令和 2 年 9 月 25 日

静岡県知事 川勝 平太 様

浜松市長 鈴木 康友



「一般国道 474 号三遠南信自動車道青崩峠道路（静岡県浜松市）
事後調査報告書（トンネル工事：中間年次報告）」に関する
意見について（回答）

令和 2 年 8 月 4 日付け環生第 140 号にて照会のありました標記の件について、環境
の保全の見地から、別紙のとおり意見を提出します。



浜松市環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中区鴨江三丁目 1-10

電話：053-453-6146 FAX：050-3606-4345

e-mail：kankyoun@city.hamamatsu.shizuoka.jp

別紙

一般国道 474 号三遠南信自動車道青崩峠道路（静岡県浜松市）事後調査報告書 （トンネル工事：中間年次報告）に関する意見

- 1 地下水位の低下について、引き続き調査を行い、足神社の湧水や住民の利用する水源に影響が出ないように措置を行うこと。
- 2 トンネル掘削による地質調査結果について、ヒ素の土壌溶出基準値超過があるため、ヒ素を含む掘削残土処理の状況について、当市に説明を行うこと。