

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年4月分

榛南水道

採水箇所		1号井	2号井	3号井	4号井
採水月日		4/8	4/8	4/8	4/8
時刻		9:05	9:48	10:20	9:30
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気		前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温		℃	15.3	17.8	19.2
水温		℃	15.5	15.9	15.8
残留塩素		0.1mg/L以上			
項目					
1	一般細菌	100/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8	18	6.9
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.008	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	15	3.4
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	120	130	110
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	-	-	-
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年4月分

榛南水道

採水箇所		5号井	6号井	榛南浄水場着水井	
採水月日		4/8	4/8	4/8	
時刻		10:05	9:17	10:40	
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	
気温	℃	20.0	18.2	18.6	
水温	℃	15.8	15.5	15.9	
残留塩素	0.1mg/L以上				
項目					
1 一般細菌	100/mL以下	0	0	0	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-	
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	
15 1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	
21 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	
26 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.8	6.9	8.7	
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	2.9	4.7	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	
40 蒸発残留物	500mg/L以下	99	100	100	
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	
45 フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	
47 pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.4	
48 味	異常でないこと	-	-	-	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	
備考					

様式一水道 3(A4用紙)

水道水質検査結果報告書(3)

[基準(健康・性状)]

令和7年4月分

榛南水道

採水箇所		榛南浄水場浄水池	竜眼山調整池	地頭方調整池	御前崎市受水点
採水月日		4/8	4/8	4/8	4/8
時刻		10:50	11:45	13:30	13:55
採水者		(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター	(株)静環検査センター
天気	前日・当日	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴
気温	℃	18.6	18.0	16.5	21.0
水温	℃	16.0	16.0	17.5	17.1
残留塩素	0.1mg/L以上	0.34	0.34	0.32	0.32
項目					
1	一般細菌	100/mL以下	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-
15	1・4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03
35	銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.9	8.9	9.1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	4.9	5.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	110	110	100
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1
備考					