

工水ユーザーと連携した総合防災訓練の概要 (別紙1)

巨大地震発生

訓練

右のような内容をメール・FAXします。



企業局●●事務所

随時「災害時管路情報システム」に工水の被災状況や復旧見通しを記載します。

① 情報伝達(企業局→ユーザー)

「様式-1」 緊急情報

- ①ユーザー所有の制水弁の全閉を要請
- ②ユーザー情報報告の返信依頼

メール及びFAX


- ・制水弁を全閉します。
(実際には行わないで下さい)
- ・ユーザー情報を返信します。

② 情報伝達(ユーザー→企業局)

「様式-2」 緊急情報(返信)

- ①ユーザー所有の制水弁の操作状況
- ②ユーザー施設の被災状況
- ③工業用水が供給された場合の受水の可否

メール若しくはFAX



受水ユーザー

③ 情報伝達(企業局→ユーザー)

「様式-3」 工水被災状況報告

- ①工水被災情報の報告(14日経過想定)
「災害時管路情報システム」の確認依頼

メール及びFAX

「災害時管路情報システム」で工水被災情報を確認します。

