

企業局情報通信

K-RELEASE VOL 254

静岡県企業局

● 電話 054-221-2153

● F A X 054-251-5381

発行 令和7年7月25日

防災訓練への積極的な御参加をお願いします！



企業局では、大規模災害時における用水供給の早期復旧に向けた応急体制を確立するため、工業用水ユーザーの皆様を対象とした防災訓練を実施しています。

実施日 令和7年8月27日(水)**内容** ◇メール及びFAXを使った情報伝達訓練

ユーザー様と企業局の連絡体制の確認

◇「災害時管路情報システム」による被害状況確認訓練

断水情報、復旧見通しなど事業再開の目安となる情報を発信

※訓練当日のユーザー様への具体的なお願いにつきましては、事務所からお送りします文書を御覧ください。

【災害時管路情報システムとは？】

工業用水道の断水状況や復旧見通し等の情報をスマホやパソコンでユーザー様のみが閲覧可能なシステムです。

【URL】

<https://shizuoka.gisadmin.geocloud.jp/webgis/login.html>

【二次元コード】



※上記URL、もしくはバーコードリーダーの他に企業局HPにも掲載されています。



【企業局HP】⇒【広報・危機管理情報】⇒【「災害時管路情報システム」について】

【企業局から 緊急時連絡用のメールアドレス御登録のお願い】

大規模地震が発生すると、しばらくの間、電話やFAXが不通となる恐れがあります。緊急時、相互に情報伝達する複数の手段確保のためメールアドレスの登録をお願いします。

【登録方法】

「災害時の連絡先の登録様式※」を御記入の上、各事務所宛て送信をお願いします。

静岡県企業局東部事務所総務課メール kigyou-tobu@pref.shizuoka.lg.jp西部事務所総務課メール kigyou-seibu@pref.shizuoka.lg.jp

※ 御登録いただいたメールアドレスは、防災関係情報以外には使用しません。
登録様式については、訓練の案内時に送付します。

再生可能エネルギー導入の取組

企業局が実施している工業用水道事業及び水道事業では、浄水場からの送水などにおいて大量の電力を消費します。温室効果ガス排出量を削減するため、企業局所管施設では、**再生可能エネルギーの導入**を積極的に進めています！

(1) 再エネ 100%電気の導入


初生浄水場では、再エネ 100%電気供給プランを提供する小売電気事業者と令和7年度の電気需給契約をしました。

(2) 小水力発電の導入

太田川ダムでは、県河川砂防局との共同事業として令和元年度から小水力発電を導入しています。

(3) 太陽光発電設備の増設

今年度は厚原浄水場に太陽光発電設備を導入する予定です。



8月21日は静岡県の誕生日！

～たのしく体験して静岡県の誕生日を満喫しよう！～

静岡県が、現在のような形でスタートしたのは、1876（明治9）年8月21日。

そこで、“今”の静岡県はもちろん、“過去”の歴史にふれたり、“未来”の姿を考えたり、静岡県を身近に感じる機会になればと、この日を「県民の日」とし、毎年いろいろなイベントを用意しています。

西で東で北で南で、楽しく体験しながら、静岡を再発見するイベントがいっぱい！

さあ、わたしたちのふるさと静岡県の誕生日をお祝いしましょう

県民の日～企業局のイベントを御紹介～

企業局では、県民の日にあわせて、工業用水や水道水について県民の皆様に理解を深めていただくことを目的に、浄水場施設見学会を開催します。

普段はなかなか見ることのできない浄水場の施設を、この機会にぜひ御覧ください！

～富士川浄水場 施設見学～

日 時：8月21日（木） ①10時～、②13時30分～ 各回1時間程度

場 所：富士川浄水場（富士市中之郷2100）

対 象：どなたでも 各回10人程度（先着）

電話番号：0545-81-1360

そ の 他：参加費無料、事前申込要（電話にて。8/15（金）×切）

高架水槽（サージタンク）の塗替塗装工事が完了しました！

■富士川浄水場の施設の様子



～中島浄水場 施設見学～

日 時：8月21日（木） 10時～15時30分

場 所：中島浄水場（三島市中島143）

対 象：主に小学生 30人程度（先着）

電話番号：055-977-2724

そ の 他：参加費無料、

事前申込要（電話にて。8/15（金）×切）

御来場の際は公共交通機関の利用をお願いします。

この建物が
目印です。



■昨年度の見学の様子



水道事業の業務状況(令和7年6月25日現在)

(単位：千m³、%)

項目		基本水量 (日量)	基本水量 a		使用水量 b		使用率 b/a
			6 月分	累 計	6 月分	累 計	累 計
駿 豆	当 該 年 度	100	3,000	9,200	723	2,221	24.1
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	102.9	103.0	
榛 南	当 該 年 度	27	810	2,484	372	1,136	45.7
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	96.5	95.6	
遠 州	当 該 年 度	292	8,763	26,873	4,805	14,987	55.8
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	98.7	98.2	
合 計	当 該 年 度	419	12,573	38,557	5,900	18,344	47.6
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	99.1	98.6	

工業用水道事業の業務状況(令和7年6月25日現在)

(単位：千m³、%)

項目		基本水量 (日量)	基本水量 a		使用水量 b		使用率 b/a
			6 月分	累 計	6 月分	累 計	累 計
柿田川	当 該 年 度	100	3,000	9,200	2,462	7,427	80.7
	前年度同期比	100.0	100.0	100.0	100.1	98.7	
ふじさん (富士川)	当 該 年 度	25	750	2,288	624	1,861	81.3
	前年度同期比	102.0	100.6	99.3	101.7	97.9	
ふじさん (東駿河湾)	当 該 年 度	302	8,914	27,274	6,540	19,840	72.7
	前年度同期比	102.5	98.4	99.1	93.6	96.7	
静 清	当 該 年 度	46	1,385	4,161	959	2,862	68.8
	前年度同期比	99.9	99.9	99.9	99.6	96.4	
中 遠	当 該 年 度	32	951	2,913	395	1,084	37.2
	前年度同期比	95.1	95.1	95.0	95.6	91.1	
西 遠	当 該 年 度	29	881	2,640	582	1,649	62.4
	前年度同期比	98.7	98.7	98.6	98.6	95.2	
湖 西	当 該 年 度	16	472	1,416	311	857	60.6
	前年度同期比	95.3	95.3	94.9	109.1	105.2	
合 計	当 該 年 度	550	16,353	49,892	11,873	35,580	71.3
	前年度同期比	100.9	98.7	99.0	96.4	97.1	

工業用水道事業水質試験結果(令和7年6月)

6 月の水質試験結果(月平均)は、全工水で各項目標準値以内となっています。

※月平均

項目(単位) (標準値)	水温(°C) -	濁度(度) 20 度以下	ph 6.5 ≤ pH ≤ 8.0	アルカリ度(mg/l) 75mg/l 以下	硬度(mg/l) 120mg/l 以下
柿田川	16.1	0.2	7.3	49.2	51.8
ふじさん(富士川)	16.0	1.0	7.6	40.4	40.3
ふじさん(東駿河湾) (岳南地区)	19.8	1.1	7.3	39.5	53.1
ふじさん(東駿河湾) (静清庵地区)	20.3	0.6	7.5	40.1	59.8
静 清	16.9	0.0	7.4	54.1	78.2
中 遠	21.7	0.4	7.3	29.0	35.8
西 遠	21.0	0.7	7.2	29.4	39.2
湖 西	20.1	0.8	7.3	15.6	16.8

※その他項目等の水質試験結果の詳細は企業局 HP にて

<https://www.pref.shizuoka.jp/kurashikankyo/suido/kogyoyosui/1040824/index.html>